

1.1. építész műszaki leírás kiegészítés

építtető neve:

címe:

munka megnevezése:

tervfajta:

építési helyszín, helyrajzi száma:

Somogyhárság Község Önkormányzata

7925 Somogyhárság, Rákóczi u. 2.

hivatali épület energetikai korszerűsítés

pályázati terv

7925 Somogyhárság, Rákóczi u. 2. (hrsz.: 126)

Az eredeti 1.1. építész műszaki leírás-ban foglaltak továbbra is érvényesek az alábbi, kiegészítéssel:

4.7. Hűtési rendszer:

Technológiai hűtési rendszer kiépítését nem tervezzük, illetve nincs olyan jogszabályi előírás mely alapján az előírt légállapot biztosítása hűtést igényelne.

A betervezett berendezések az őszi, tavaszi átmeneti hónapokban fűtési célt szolgálnak.

A hűvösebb időszakokban nem szükséges a teljes központi fűtési rendszer beindítása, elegendő a hőszivattyús kivitelű klíma berendezések üzemeltetése.

Másodlagosan a nyári hőségcsúcsok idején, amit a jogszabályi számítás nem vesz figyelembe, hűtést is biztosít.

A készülék segédenergia igényét a tervezett napelemekkel termelt villamos energia fedezi, Betervezett berendezések:

SINCLAIR inverteres oldalfali splitklíma ELEMENT; hőszivattyús; kültéri és beltéri egységgel;

1 db; hűtő/fűtő teljesítmény: 2,6/3,0 kW; Cikkszám: ASH-09AIE

2 db; hűtő/fűtő teljesítmény: 3,5/3,8 kW; Cikkszám: ASH-12AIE

1 db; hűtő/fűtő teljesítmény: 5,3/5,6 kW; Cikkszám: ASH-18AIE

Pécs, 2016. augusztus 31.

felelős építész-tervező:

Timár György okl. építőmérnök É2-02-0236

Timár Építész-Mérnök Iroda Kft.; 7623 Pécs, Ungvár u. 22.